

АКТ
проведения тренировочной эвакуации воспитанников и персонала
из здания на случай пожара МБДОУ № 9

от 07.03.2023 года.

Комиссия, созданная на основании приказа по МБДОУ № 9 № 41\1 от 07.03.2023г по проверке проведения тренировочной эвакуации воспитанников и персонала из здания МБДОУ № 9 в составе: председателя комиссии, заведующей МБДОУ № 9 Филиппова А.Н., членов комиссии председателя ПК Козловой Е.В., воспитателя Землянова Е.И. провела проверку тренировочной эвакуации воспитанников и персонала из здания МБДОУ № 9

Дата проведения: 07.03.2023 года

Время проведения: 10.30 ч.

Комиссия установила следующее:

На момент эвакуации в здании находилось обслуживающего и педагогического персонала – 46 человек, воспитанников- 126. Способ оповещения – звуковой сигнал. При эвакуации были задействованы 13 эвакуационных выходов. Ответственные организовано открыли запасные выходы и отключили общее электричество Эвакуация произведена без паники, педагогический и обслуживающий персонал вывели детей на безопасное расстояние, проверили списочный состав детей. Время эвакуации – 3 мин. 58сек.

Выводы комиссии: действия персонала соответствовали плану эвакуации. Тренировочную эвакуацию из здания МБДОУ № 9 признать удовлетворительной .



Председатель

Члены:

 А.Н. Филиппова.

 Е.В. Козлова.

Е.И. Землянова..